



comissoes sml &lt;comissoes.sml2017@gmail.com&gt;

---

**PEDIDO DE SIMILARIDADE - TOMADA DE PREÇOS 005/2020/SML/PVH**

---

comissoes sml &lt;comissoes.sml2017@gmail.com&gt;

2 de setembro de 2020 11:24

Para: licitacao@construtoracrn.com.br

Sr. Licitante, o Setor Técnico de Engenharia se manifestou da seguinte forma:

"Bom dia César,

Em análise a solicitação da empresa requerente, considerando o pedido de similaridade em questão se tratando da caracterização dos serviços de maior relevância, venho através deste informar tecnicamente o entendimento deste a respeito, quando compatibilizadas as discriminações:

A execução do passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, discriminação esta, prevista em edital especifica que o componente concreto, seja usinado, ou seja, pré-fabricado em usina, onde os critérios de controle tecnológico são mais específicos o que diverge da discriminação prevista na Certidão de Acervo Técnico da empresa, onde o concreto teve sua composição realizada através de preparo mecânico, em obra, com os agregados informados, salientando que a discriminação em questão prevista em edital é armada, tem armaduras, o que não foi possível identificar na discriminação apresentada pela empresa, apesar da execução do adensamento. Considerando as espessuras informadas, existe uma similaridade considerando que 1 cm que representa a diferença do previsto para o apresentado é pouco relevante pois pode ser absorvida no acabamento das placas.

At.te,

Cláudio Roberto O. Pereira  
Engenheiro Civil  
ATESP/ASTEP/SML"

Att.

César Wanderley  
Presidente da Comissão

[Texto das mensagens anteriores oculto]