



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DO PE Nº 018/2023/SML - EQUIPE 03

Departamento Administrativo - SEMFAZ <dad.semfaz@portovelho.ro.gov.br>

10 de abril de 2023 às
12:02

Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>

Prezados, boa tarde.

Em resposta a análise da proposta, referente ao Pregão Eletrônico n. 018/2023/SML, oriundo do processo n. 06.07887-000/2022, não ficou claro na proposta apresentada pela empresa, quanto a autonomia, as demais especificações atende as necessidades, conforme informado no e-mail abaixo.

Desta forma, informamos que a autonomia exigida no Termo de Referência é de:

8. Baterias:**8.1. Autonomia:** de no máximo 10 minutos alimentando carga de 50kVA/45kW.

Por fim, caso a empresa apresente a informação quanto a autonomia da bateria, conforme especificação do Termo de Referência, a proposta irá atender as necessidades desta secretaria.

Atenciosamente,

Aline Magalhães.

De: "Marcelo falcao da silva" <falcaomarcelo@gmail.com>**Para:** "Departamento Administrativo - SEMFAZ" <dad.semfaz@portovelho.ro.gov.br>**Itens enviados:** Quinta-feira, 6 de Abril de 2023 14:04:38**Assunto:** Re: ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DO PE Nº 018/2023/SML - EQUIPE 03

Boa tarde Aline

Desculpe me pela demora. A demanda na Emdur está muito grande. Bom, conforme dito via whatsapp.. a especificação da empresa apesar que resumida, meia que global atende. Tensão, frequência... Potencia... Banco de baterias Monitoramento remoto Eu nao vi tempo de autonomia das baterias mediante a carga Mas pode ter passado despercebido.

Em qui., 23 de mar. de 2023 12:27, Departamento Administrativo - SEMFAZ

<dad.semfaz@portovelho.ro.gov.br> escreveu:

De: "Departamento Administrativo - SEMFAZ" <dad.semfaz@portovelho.ro.gov.br>**Para:** "856140" <856140@portovelho.ro>**Itens enviados:** Quinta-feira, 23 de Março de 2023 12:26:39**Assunto:** Fwd: ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DO PE Nº 018/2023/SML - EQUIPE 03

Prezados, boa tarde!

Segue as propostas para análise referente ao Pregão Eletrônico n. 018/2023/SML, oriundo do processo n. 06.07887-000/2022.

Atenciosamente,

Aline Magalhães de Carvalho
Assessora do Departamento Administrativo

De: "pregoes sml" <pregoes.sml@gmail.com>

Para: "Departamento Admnsitrativo - SEMFAZ" <dad.semfaz@portovelho.ro.gov.br>

Itens enviados: Quinta-feira, 23 de Março de 2023 11:32:34

Assunto: ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS DO PE Nº 018/2023/SML - EQUIPE 03

[Texto das mensagens anteriores oculto]