



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML**



PROCESSO N° 00600-00009491/2023-81

PREGÃO ELETRÔNICO N° 144/2023/SML/PVH

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (NO-BREAK), visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação - SEMOB.

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Trata-se de Pedido de esclarecimento enviado pela empresa A empresa GP Trade em face do Pregão Eletrônico n° 144/2023/SML/PVH.

Considerando que na data de 13/09/2023 às 13:53hrs, a empresa supracitada, enviou para esta Superintendência Municipal de Licitação - SML, pedido de esclarecimentos referente a garantia e declaração do fabricante.

Desta forma, por se tratar de assunto referente ao Termo de Referencia, esta pregoeira encaminhou tal questionamento para a Secretaria requisitante, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação - SEMOB, no mesmo dia.

Ressaltamos que esse esclarecimento foi respondido pela SEMOB, na mesma data, ou seja, no dia 14/09/2023, pelo senhor Magno Veloso dos Santos, o Diretor Administrativo da SEMOB.

Dito isso, passemos aos questionamentos e as respostas:

1. Questionamento da empresa GP Trade:

É solicitado um nobreak com porta usb para comunicação e fator de potência 0.7, contudo não foi encontrado no

termo de referência a solicitação de um software para gerenciamento correlacionado a porta usb, fazendo com que a

mesma se torne inutilizável, também é solicitado 5 tomadas que comportaria poucos equipamentos (2 monitores, 2

computadores e 1 impressora jato de tinta com consumo aproximado de 450w) não sendo necessário algo com um



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO - SML**



fator de potência elevado como é solicitado, contudo para nobreaks da potência solicitada não é comum no mercado

terem um fator de potência 0.7 mais comum em nobreaks de onda senoidal pura e para nobreaks de onda senoidal

por aproximação o mais comum seria um fator de potência de 0.6 a 0.65, sendo assim visando a ampliação da

concorrência e melhores custos para o digno órgão, poderá ser ofertado um nobreak que atenda a todas as

necessidades do órgão, contudo sem uma porta de comunicação USB e sendo de um fator de potência entre 0.6 a

0.65?

No aguardo antecipo agradecimentos

Att.

Gabriel Aoki

Resposta da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação - SEMOB:

“Em atenção ao pedido de esclarecimento da empresa XTRADE DISTRIBUIDORAS DE ELETRÔNICOS, informamos que as especificações solicitadas apontadas no edital foram feitas pelo setor responsável por toda parte técnica de TI da Prefeitura de Porto Velho, sendo assim seguimos as orientações do que nos é orientado, contudo solicitamos que se dê continuidade nos trâmites uma vez que entendemos que os técnicos são devidamente capacitados para tal levantamento de necessidade e especificações..”

Por fim, considerando todo o exposto, respondidos os questionamentos, assim, restam mantidos os termos do documento de referência e do edital do Pregão Eletrônico nº 144/2023.

Porto Velho-RO, 13 de setembro de 2023

Vânia Rodrigues Souza
Pregoeira-SML