



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Processo Administrativo: Processo a ser criado pela SGP
Assunto: MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS
Data do Pedido: 25/08/2023
Servidores ou Equipe de Planejamento Responsáveis pelo ETP: Departamento de Alta e Média complexidade - DMAC
Nomes/ Cadastros: Francisca Rodrigues Nery - Diretora DMAC/SEMUSA Geison Felipe Costa da Silva - Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA
Setor: Divisão de Gestão, Acompanhamento de Aquisições e Serviços - DIGEAS/DA/SEMUSA
E-mail: da.semusa@portovelho.ro.gov.br
Telefone Setor: (69) 8473-3258

1. DIRETRIZES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

- **Lei Federal 14.133/2021**
- **Decreto Municipal 18.892/2023**
- **RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC N° 16, DE 1° DE ABRIL DE 2014** - Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas.
- **LEI N° 6.360, DE 23 DE SETEMBRO DE 1976** - Dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências.

2. ÁREAS REQUISITANTES

Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC/SEMUSA

3. NATUREZA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO

(x) **Material de consumo**

3.1 Natureza do objeto

Os Bens objeto desta contratação são caracterizados como COMUNS, com características e especificações usuais de mercado conforme disposição do art. 6°, inciso XIII, da Lei N° 14.133/2021.

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

4. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

A presente Descrição da Necessidade da Contratação, extraída dos autos do **Processo 00600-00038903/2023-90-e**, e visa motivar a aquisição pretendida nos autos, em atendimento ao que preceitua a legislação aplicável.

Importante consignar que a justificativa da necessidade e quantidade estimada no processo, em razão de consumo, foi elaborado pelo **Departamento de Média e Alta Complexidade - DMAC/SEMUSA desta Secretaria**, por meio do Documento de Formalização de Demanda, enviado por eDOC C2D60E43-c, que detém conhecimento e informações pertinentes para a correta instrução processual na fase de planejamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Ademais, a demanda e atendimentos são atribuições inerentes ao Departamento Demandante, uma vez que, somente este, possui conhecimento técnico e prático acerca de **MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS** e dos serviços sob sua responsabilidade que necessitam da utilização do objeto que se pretende adquirir.

A aquisição a que se propõe implantar SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REDE DE GASES (VÁLVULAS, FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR E OUTROS), visa atender às necessidades da rede municipal de saúde, pelo período de 12 meses, considerando que estes produtos encontram-se com baixo estoque nos almoxarifados das unidades de saúde e no almoxarifado da SEMUSA. Destaca-se que a aquisição desses produtos ocupa um papel de destaque dentro do sistema de compras, uma vez que se trata de insumos sem os quais os atendimentos assistenciais podem vir a ser interrompidos. Dessa forma, a aquisição desses itens tem o objetivo de garantir a disponibilidade dos produtos, uma vez que se tratam de itens imprescindíveis para a assistência aos pacientes, sendo que o quantitativo indicado é para manutenção dos estoques pelo período de 12 meses. Os itens aqui descritos são utilizados como acessórios para a rede de oxigênio e ar comprimido medicinal, onde funcionam como reguladores de pressão de saída e de fluxo, multiplicadores de pontos de saída dos gases, carregamento de cilindros e demais atividades necessárias para proporcionar a ligação entre a rede canalizada e o paciente.

5. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA

A Prefeitura do Município de Porto Velho não elaborou em 2023 e anos anteriores Plano de Contratação Anual, tendo em vista a vigência do Decreto nº 18.892, de 30 de março de 2023 prevê a respectiva elaboração somente a partir de 2024.

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As licitantes devem apresentar junto à proposta: Registro na ANVISA ATIVO, alvará sanitário e Certificado AFE conforme RDC 16/2014.

Solicitamos ainda que seja enviado o catálogo juntamente com a proposta e ainda seja registrado marca, modelo e número do registro ANVISA, para maior segurança na aceitação da proposta, já que caso a empresa registre somente marca na sua proposta e sendo essa vinculante, não teremos respaldo para negar eventual entrega de item em desacordo com as normas.

- Validade mínima do produto e/ou material a ser adquirido com meses consecutivos, contados da data de entrega dos materiais;
- Responsável Técnico pela fabricação do material, com o seu respectivo conselho de classe;
- Lote e Data de Fabricação;
- Rotulagens e Manuais;

• **Requisitos de Sustentabilidade**

- o A contratada deverá apresentar o Certificado de Boas Práticas de Fabricação (CBPF) para os produtos abrangidos pela RDC nº497, de 20 de maio de 2021, quando aplicável.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES PARA CONTRATAÇÃO

A quantidade estimada no processo, em razão de consumo, foi elaborada pelo Departamento de Média e Alta Complexidade – DMAC/SEMUSA desta Secretaria, por meio do Documento de Formalização de Demanda, enviado por eDOC [C2D60E43-c](#).

Na estimativa das quantidades considerou-se os pedidos dos gerentes das unidades de saúde enviados ao DMAC via email, que correspondem aos quantitativos de dispensação para um período de 12 meses, conforme melhor detalhado no anexo II. Convém esclarecer que no pedido mínimo (anexos I e II), houve arredondamento do algarismo anterior ao da casa decimal.

ITEM	CATMAT/ CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.
01	247160 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	742
02	389770 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA OXIGÊNIO. CONFECIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDE PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT.REGISTRO NA ANVISA.	UND	1355
03	229647	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1337
04	461665 (APROXIMADO)	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES : CORPO EM LATÃO CROMADO COM TODA A CÂMARA DE ALTA PRESSÃO DE LATÃO, 4000PSI PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA , 1-1/2" MEDIDORES DE DIÂMETRO, VÁLVULA DE ALÍVIO INTERNA, FILTRO DE ENTRADA	UND	1305



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		SINTERIZADO PARA MAIOR VIDA ÚTIL, CUMPRE COM AS NORMAS DA CGA, COM A ESCOLHA DA CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CORPO DE FUNDIÇÃO INTEGRADO DE GRANDES DIMENSÕES, MECANISMO DE PRESSÃO DO DIAFRAGMA, A PRESSÃO DE SAÍDA ESTÁVEL. REGISTRO NA ANVISA.		
05	267431 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	1305
06	229647 (APROXIMADO)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA AR COMPRIMIDO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1305
07	349869 (APROXIMADO)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O₂ SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1304
08	414356 (APROXIMADO)	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. FABRICADA EM LATÃO CROMADO, COM 01 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM ²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM ²), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PRECISÃO NO CONTROLE DA PRESSÃO DE SAÍDA DO GÁS. POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1292
09	300381 (aproximado)	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NÍQUEL EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA	UND	1365



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.		
10	300381 (aproximado)	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1365
11	441230 (aproximado)	UMIDIFICADOR PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR QUE PERMITE A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA.	UND	1452
12	482737	ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. FRASCO EM VIDRO E TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. ACOMPANHA TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO EM SILICONE TAMANHO 1M.	UND	480
13	320883 (aproximado)	TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO 6X10MM ROLO C/15 METROS. NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA.	ROLO	1250
14	391951 (aproximado)	TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. TAMANHOS 203. POSSUI 15 M DE COMPRIMENTO. NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA.	ROLO	1236
15	251490 (aproximado)	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UND	1384
16	275329 (aproximado)	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO,	UND	1364



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.		
17	391237 (APROXIMADO)	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 10 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	248
18	391237 (APROXIMADO)	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 1 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	258

8. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Em cumprimento e nova Lei de Licitação, nº 14.133/2021, conforme dispositivo abaixo:

"Art. 82. O edital de licitação para registro de preços observará as regras gerais desta Lei e deverá dispor sobre:

§ 5º O sistema de registro de preços poderá ser usado para a contratação de bens e serviços, inclusive de obras e serviços de engenharia, observadas as seguintes condições:

I - realização prévia de ampla pesquisa de mercado;"

A realização de análise da presente demanda verificou-se que a Administração Pública, bem como a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA possuem histórico de Aquisições para o mesmo objeto, caracterizando-o como compra com entrega imediata de no prazo máximo até 30 (trinta) dias corridos e instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, através de **Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço**. No momento da pesquisa de preços, tal forma de contratação, pode ser observada no âmbito da Prefeitura de Porto Velho como consta no **PREGÃO ELETRÔNICO N.102/2022/SML/PVH, MENOR PREÇO - SRPP**, conforme link https://anexos.portovelho.ro.gov.br/compras/6051/12328/edital_pe0712022.pdf

SRP N° 033/2022 - MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

<https://transparencia.portovelho.ro.gov.br/despesas/compras?ano=2022&situacao=&modalidade=&classificacao=#>

Com isto observou-se que o modelo de contratação já adotado no âmbito municipal atende de forma satisfatória, conforme dispositivo da Lei de Licitação destacado acima, as demandas desta SEMUSA e é amplamente aceito pelo mercado.

Solução 1: Aquisição através de SRP

Com a utilização do Sistema de Registro de Preços, a Administração tende a economizar nas suas aquisições, não precisando providenciar grandes áreas para armazenagem de materiais tendo em vista que o licitante vencedor, ao assinar a Ata de Registro de Preços, compromete-se a fornecer os materiais pelo preço acordado e no momento em que for solicitado. Outros pontos a serem considerados na utilização de Sistema de Registro de Preços:

- **Economia de Tempo:** Redução do tempo gasto em processos licitatórios, já que o SRP permite a realização de licitação única para futuras contratações;
- **Agilidade nas Aquisições:** Facilita a aquisição de bens e serviços de forma mais rápida, pois dispensa a necessidade de novas licitações a cada compra;
- **Economia de Recursos Financeiros:** Possibilidade de negociação de preços mais vantajosos, resultando em economia de recursos públicos;
- **Planejamento Orçamentário:** Maior previsibilidade orçamentária, uma vez que as contratações futuras já estão pré-determinadas pelos preços registrados;
- **Flexibilidade Contratual:** Maior flexibilidade para contratações, visto que as quantidades exatas a serem adquiridas podem ser determinadas posteriormente.

Sabe-se que o registro de preço é uma das modalidades de escolha para as aquisições públicas pelas características que se impõem através do Art. 28 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 28. São modalidades de licitação:

§ 1º Além das modalidades referidas no **caput** deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

Art. 78. São procedimentos auxiliares das licitações e das contratações regidas por esta Lei:

IV - sistema de registro de preços;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

O registro de preços é um sistema que visa a uma racionalização nos processos de contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade precípua é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade, sempre precedido de licitação, qualquer que seja o valor efetivo a ser praticado em cada situação específica.

Vale salientar que esse procedimento de compra é adequado, pois não há obrigatoriedade da contratação, e a Administração poderá efetivar a contratação somente quando houver a necessidade.

A adoção do Sistema de Registro de Preços para futura e eventual aquisição do objeto deste Estudo Técnico Preliminar - ETP, enquadra-se no art. 38 no Decreto Municipal nº 18.892 de 30 de março de 2023.

"I - quando, pelas características do objeto, houver necessidade de contratações permanentes ou frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, por quantidade de horas de serviço ou postos de trabalho, ou em regime de tarefa;

§ 1º Os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal poderão ser órgãos participantes ou aderentes ao Sistema de Registro de Preços - SRP promovidos por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta".

Solução 2 - Aquisição de PARCELA ÚNICA por meio de Licitação de Compra, por meio de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO.

O pregão, na forma eletrônica, como modalidade de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns for feita à distância em sessão pública, por meio de sistema que promova a comunicação pela internet.

O Pregão Eletrônico do Tipo Menor Preço permite a participação de um maior número de fornecedores, ampliando assim a competitividade. O aumento dos participantes é outro ponto que colabora diretamente com a redução de valores dos bens e serviços a serem adquiridos e dando a possibilidade de a oferta de lances acabarem reduzindo consideravelmente o valor do item, gerando economia. Além disso, existe a possibilidade de eliminar as propostas que não estão em conformidade com o edital, sendo realizada a análise detalhada em relação a proposta vencedora "em favor de obtenção de uma maior economicidade para a Administração". Fernandes (2015) complementa:

A economicidade gerada pelo uso do pregão eletrônico é um de seus



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

principais fatores de destaque perante as demais modalidades licitatórias; essa economia gerada para a administração pública pode vir a resultar em um redirecionamento da verba economizada para outros setores da sociedade, trazendo assim maiores benefícios para a população, que em linhas gerais é a destinação final, direta ou indireta, dos produtos e serviços contratados por meio dos certames licitatórios. (FERNANDES, 2015 p. 41).

Considerando que por se trata de uma Secretaria de Saúde, há um quantitativo variado de materiais de diversas categorias que necessitam ser armazenados, assim a licitação para compra imediata desta solução pode levar a desafios na gestão de estoques, especialmente se não houver espaço adequado para armazenar os materiais adquiridos. Além de que pode limitar a flexibilidade do órgão público para lidar com variações orçamentárias ao longo do tempo, já que os recursos são comprometidos desde o início.

Solução 3: Adesão a Ata de Registro de Preços.

Uma alternativa considerada é a adesão a Ata de Registro de Preços, que permite aproveitar propostas vantajosas obtidas em licitações por outros órgãos e entidades públicas.

No entanto, é importante ressaltar que o atendimento dos pedidos dos órgãos meramente usuários está sujeito à consulta prévia e à aceitação tanto do órgão ou entidade gerenciadora quanto do fornecedor. Isso pode implicar em processos adicionais e burocráticos para a SEMUSA.

Além disso, o quantitativo necessário para suprir as necessidades da SEMUSA pode demandar múltiplas adesões a diversas atas de registro de preços, o que pode não ser vantajoso para a secretaria.

SOLUÇÃO VIÁVEL:

Considerando o fato de se tornar inviável operacionalmente a aquisição de todos os bens de uma só vez, por meio da Solução 2, levando em conta que o espaço físico do departamento DAP/SEMUSA é limitado, logo não tem capacidade de armazenamento total do referido material, com isso é desaconselhável a AQUISIÇÃO POR MEIO DE PARCELA ÚNICA.

Levando em conta as prerrogativas acima descritas JUSTIFICA-SE a necessidade do registro de preços para pretensa aquisição constante neste Projeto Técnico Preliminar - ETP conforme discriminação e quantitativos estabelecidos. Sendo que estes compõem uma estratégia de apoio administrativo ao fluxo de atividades na prestação de saúde pública no Município de Porto Velho/RO.

Entende-se como formato mais adequado o apresentado na **Solução 1**, sendo então perfeitamente possível que a **MANUTENÇÃO DE GASES MEDICINAIS** seja feita pelo **Sistema de Registro de Preços através de Pregão Eletrônico de tipo Menor**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Preço, instrumentalizado por meio de compra com entrega imediata de no prazo máximo **até 30 (trinta) dias corridos** por meio de **Nota de Empenho**.

A solução de registro de preços é altamente viável para a SEMUSA, pois que desejam otimizar seus processos de aquisição e garantir uma maior transparência e controle sobre seus gastos. Com a redução de gastos e a otimização de processos, é possível destinar recursos para outras áreas prioritárias, garantindo assim um melhor atendimento às demandas da população. A referida solução enquadra-se no art. 38 no Decreto Municipal nº 18.892 de 30 de março de 2023.

"II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida, por quantidade de horas de serviço ou postos de trabalho, ou em regime de tarefa;".

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

A técnica aplicada foi mensurada através das necessidades e demandas de cada Departamento participante, ou seja, aplicamos a metodologia, conforme orienta o Decreto 18.892 de 30/03/2023, que regulamenta o Sistema de Registro de Preço no Município de Porto Velho/RO, visto que não a inviabilidade de licitar mediante os preceitos do antigo Decreto.

Logo, salientamos que o quantitativo de insumos foi extraído com base na quantidade encaminhada pelos departamentos solicitantes, conforme memórias de cálculos dos Departamentos descrito no item 7 deste Estudo Técnico Preliminar.

A estimativa prévia do valor da contratação foi realizada em conformidade com art. 23, III, da Lei 14.133/2021.

Art. 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto.

I - composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para consulta de preços ou no banco de preços em saúde disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP);

II - contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de 1 (um) ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

ITEM	CATMAT/ CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT.	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO	VALOR TOTAL ESTIMADO
01	247160 (aproximad o)	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	262	R\$268,86	70.441,32
02	389770 (aproxima do)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA OXIGÊNIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDE PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT.REGISTRO NA ANVISA.	UND	395	R\$326,86	R\$129.109,70
03	229647	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	377	R\$312,88	R\$129.109,70
04	461665 (APROXIMA DO)	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES : CORPO	UND	345	R\$754,00	R\$260.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		EM LATÃO CROMADO COM TODA A CÂMARA DE ALTA PRESSÃO DE LATÃO, 4000PSI PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA , 1-1/2" MEDIDORES DE DIÂMETRO, VÁLVULA DE ALÍVIO INTERNA, FILTRO DE ENTRADA SINTERIZADO PARA MAIOR VIDA ÚTIL, CUMPRE COM AS NORMAS DA CGA, COM A ESCOLHA DA CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CORPO DE FUNDIÇÃO INTEGRADO DE GRANDES DIMENSÕES, MECANISMO DE PRESSÃO DO DIAFRAGMA, A PRESSÃO DE SAÍDA ESTÁVEL. REGISTRO NA ANVISA.				
05	267431 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	345	R\$248,39	R\$85.691,10
06	229647 (APROXIMADO)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA AR COMPRIMIDO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT.	UND	345	R\$328,29	R\$113.260,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		REGISTRO NA ANVISA.				
07	349869 (APROXIMADO)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O2 SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	344	R\$262,48	R\$90.293,12
08	414356 (APROXIMADO)	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. FABRICADA EM LATÃO CROMADO, COM 01 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM ²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM ²), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PRECISÃO NO CONTROLE DA PRESSÃO DE SAÍDA DO GÁS. POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA.	UND	332	R\$726,40	R\$241.164,80
09	300381 (aproximado)	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NÍQUEL EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	405	R\$74,36	R\$30.115,80
10	300381 (aproximado)	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT.	UND	405	R\$98,76	R\$39.997,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		REGISTRO NA ANVISA.				
11	441230 (aproximado)	UMIDIFICADOR PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR QUE PERMITE A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA.	UND	492	R\$14,90	R\$7.330,80
12	482737	ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. FRASCO EM VIDRO E TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. ACOMPANHA TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO EM SILICONE TAMANHO 1M.	UND	192	R#103,20	R\$19.814,40
13	320883 (aproximado)	TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO 6X10MM ROLO C/15 METROS. NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA.	ROLO	290	R\$257,62	R\$74.709,80
14	391951 (aproximado)	TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. TAMANHOS 203. POSSUI 15 M DE COMPRIMENTO. NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA.	ROLO	276	R\$124,87	R\$34.464,12
15	251490 (aproximado)	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE	UND	424	R\$70,00	R\$29.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.				
16	275329 (aproximado)	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UND	404	R\$32,67	R\$13.198,68
17	391237 (APROXIMADO)	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 10 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	56	R\$407,50	R\$22.820,00
18	391237 (APROXIMADO)	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 1 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	66	R\$309,48	R\$20.425,68

Assim, foi possível obter a estimativa prévia desta contratação no valor total de **R\$ 1.400.602,93** (Um milhão, quatrocentos mil e seiscentos e dois reais e noventa e três centavos). **É importante consignar que o levantamento informado é preliminar. O orçamento concludente será realizado pelo DIPM/SML.**

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

10.1 Da Aquisição



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Aquisição de material de consumo, por meio da Sistema de Registro de Preço através de Pregão Eletrônico do tipo Menor Preço, de acordo com o disposto na Lei 14.133/2021, objetivando a **MANUTENÇÃO DE REDE DE GASES**, visa uma racionalização nos processos de contratação de compras públicas e de prestação de serviços. Sua finalidade principal é maximizar o princípio da economicidade, permitindo à Administração Pública celebrar o contrato administrativo na exata medida e no momento de sua necessidade. A solução de registro de preços é altamente viável, pois otimiza seus processos de aquisição e garante uma maior transparência e controle sobre seus gastos

Outro ponto importante a ser considerado é a não obrigatoriedade de contratação, e a Administração Pública poderá efetivar a contratação somente quando necessário. Logo, a escolha pelo Sistema de Registro de Preços - SRP, para aquisição dos materiais e serviços ora pretendidos, enquadra-se no que preconiza o art. 38 no Decreto Municipal nº 18.892 de 30 de março de 2023.

Conveniência de aquisições com previsão de entregas parceladas (podendo ou não, inicialmente, ser predeterminada a época de cada fornecimento), seja pela indisponibilidade de espaço para estoque dos produtos, seja para evitar o seu perecimento, ou ainda para facilitar a logística de suprimentos (armazenamento, movimentação, transporte, controle) empregada pelo órgão.

10.1.1 Do Local, Prazo, Da Forma Da Entrega E Condições Do Recebimento

Local/ Horários:

Os produtos solicitados deverão ser entregues no **Departamento de Almoxarifado e Patrimônio - DAP**, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA, sito à Rua: Monteiro Lobato, nº 5550, Bairro: Jardim Eldorado, Telefone: (69) 3901-2948/3901-2822, CEP 76.811-794, Porto Velho/RO, observando o horário comercial das 08h00 às 14h00.

10.1.2 Do recebimento

Será realizado pela **Comissão de Recebimento no Departamento de Almoxarifado e Patrimônio - DAP**, da Secretaria Municipal de Saúde, para posterior verificação da conformidade do produto que procedida pela Comissão de Certificação (composta por representantes do departamento de interesse, devidamente portaria dos e com conhecimento técnico na respectiva área), conforme artigo 140, inciso II, alíneas "a" e "b" e § 2º, Lei Federal 14.133/21 e, será procedido na seguinte forma:

- a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;
- b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

§ 2º O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança da obra ou serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

10.3 Do Instrumento De Contratação

O fornecimento decorrente deste Termo, em razão de tratar-se de entrega de no prazo máximo até 30 (trinta) dias corridos e, será instrumentalizado por meio de Nota de Empenho, que terá força obrigacional e vinculará a licitante à sua proposta, ao Termo de Referência e ao Edital de Licitação, sem prejuízo às demais obrigações decorrentes de Lei e normas.

10.4 Da Fiscalização

- A execução das obrigações contratuais deste instrumento será fiscalizada por servidor(es), doravante denominado(s) FISCAL(IS), designado formalmente, com autoridade para exercer, como representante desta Secretaria, toda e qualquer ação de orientação geral, observando-se o exato cumprimento de todas as cláusulas e condições decorrentes deste instrumento, determinando o que for necessário à regularização das falhas observadas, conforme prevê os artigos. 117 e 140 da Lei nº 14.113/21.
- Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, não implicando também, corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos (art. 120, da Lei nº 14.133/21).

10.5 Da Garantia

A garantia de no mínimo 12 (doze) meses ou maior se assim o for pelo fabricante, contados da data da entrega dos materiais.

O produto ofertado deverá atender aos dispositivos da Lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e às demais legislações pertinentes.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO

Em exame da natureza do item que ora se pretende adquirir nessa contratação, não se verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Aumento da oferta de serviço provocada pelo aumento de número e dos tipos de equipamentos na unidade de saúde;
Melhora a qualidade do diagnóstico e dos tratamentos, uma vez que há maior oferta de tipos de equipamento;
Atendimento ao Instrutivo de Reabilitação Auditiva, Física, Intelectual e Visual (Centro Especializado em Reabilitação - CER e Oficinas Ortopédicas) da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do SUS (2020), que estabelece os materiais e equipamentos obrigatórios e recomendados comuns a todos os serviços de reabilitação, materiais e equipamentos obrigatórios e recomendados ao serviço de reabilitação física, e materiais e equipamentos obrigatórios e recomendados ao serviço de reabilitação intelectual.
Habilitação da unidade junto ao Ministério da Saúde para receber valor de custeio conforme Portaria GM/MS n.º 1.526 de 11 de outubro de 2023 e Portaria de Consolidação n.º 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Anexo VI (Origem: PRT MS/GM 793/2012) e Portaria de Consolidação n.º 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Título VIII, Capítulo IV (Origem: PRT MS/GM 835/2012).

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Para esta solução não há necessidade de ajustes nas instalações do órgão ou fornecimento de serviço adicional para que a contratação surta seus efeitos.

14. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação desta demanda, sendo que, limita-se exclusivamente à entrega de bens para a campanha de vacinação em data específica.

15. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

Para esta aquisição, não se aplica o item de possíveis impactos ambientais

16. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA SOLUÇÃO

Levando-se em conta as considerações realizadas no presente estudo preliminar, feitas as devidas alterações quando da elaboração do Termo de Referência por parte da equipe responsável pela formalização da demanda, entende-se ser viável a contratação.
Declaramos que as informações levantadas ao longo do ETP, que a solução escolhida é viável de ser implantada. No entanto, devem ser submetidos a aprovação do departamento requisitante e departamento de orçamento para fins de análise orçamentária.

ANEXOS

Anexo I - Quadro de Descrição Quantitativo e Preços

Anexo II - Quadro de Distribuição

Anexo III - Levantamento E Memórias De Cálculos Do Valor Estimado Da Contratação

Anexo IV - Metodologia E Memórias De Cálculos Do Quantitativo Estimado Da Contratação (Empenhos De Aquisições Anteriores)

Porto Velho, 05 de abril de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Elaborado por:

Nicolle da Silva Vieira - Assessora Nível II

Aprovação e de acordo:

Geison Felipe Costa da Silva - Gerente DIGEAS/DA/SEMUSA

Carla Dominique Brambilla Watanabe - Subgerente NUMAC/DIGEAS/DA/SEMUSA

Francisca Rodrigues Nery - Diretora DMAC/SEMUSA

AUTORIZAÇÃO DA DESPESA:

Declaro estar ciente dos principais riscos desta contratação e AUTORIZO O PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO na forma legal, conforme competência prevista no Art. 28º da Lei Complementar Municipal nº 882/2022 e demais alterações.

ELIANA PASINI

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Anexo I - Quadro de Descrição Quantitativo e Preços

ITEM	CATMAT/ CATSER	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PEDIDO MÍNIMO	TOTAL A REGISTRAR
01	247160 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	131	262
02	389770 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA OXIGÊNIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDE PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT.REGISTRO NA ANVISA.	UND	198	395
03	229647	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	189	377
04	461665 (APROXIMADO)	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES : CORPO EM LATÃO CROMADO COM TODA A CÂMARA DE ALTA PRESSÃO DE LATÃO, 4000PSI PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA , 1-1/2" MEDIDORES DE DIÂMETRO, VÁLVULA DE ALÍVIO INTERNA, FILTRO DE ENTRADA SINTERIZADO PARA MAIOR VIDA ÚTIL, CUMPRE COM AS NORMAS DA CGA, COM A ESCOLHA DA	UND	173	345



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CORPO DE FUNDIÇÃO INTEGRADO DE GRANDES DIMENSÕES, MECANISMO DE PRESSÃO DO DIAFRAGMA, A PRESSÃO DE SAÍDA ESTÁVEL. REGISTRO NA ANVISA.			
05	267431 (aproximado)	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	173	345
06	229647 (APROXIMADO)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA AR COMPRIMIDO. CONFECIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	173	345
07	349869 (APROXIMADO)	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O2 SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	172	344
08	414356 (APROXIMADO)	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. FABRICADA EM LATÃO CROMADO, COM 01 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM ²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM ²), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ALTA DURABILIDADE E	UND	166	332



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		PRECISÃO NO CONTROLE DA PRESSÃO DE SAÍDA DO GÁS. POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA.			
09	300381 (aproximado)	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NÍQUEL EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	203	405
10	300381 (aproximado)	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	203	405
11	441230 (aproximado)	UMIDIFICADOR PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR QUE PERMITE A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA.	UND	246	492
12	482737	ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. FRASCO EM VIDRO E TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906.	UND	96	192



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		REGISTRO NA ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. ACOMPANHA TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO EM SILICONE TAMANHO 1M.			
13	320883 (aproximado)	TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO 6X10MM ROLO C/15 METROS. NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA.	ROLO	145	290
14	391951 (aproximado)	TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. TAMANHOS 203. POSSUI 15 M DE COMPRIMENTO. NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA.	ROLO	138	276
15	251490 (aproximado)	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UND	212	424
16	275329 (aproximado)	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UND	202	404
17	391237 (APROXIMADO)	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 10 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	28	56
18	391237 (APROXIMADO)	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 1 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA.	UND	33	66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0016/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

		GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.			
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

Anexo II - Quadro de Distribuição

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	PA. ANA ADELA IDE	P.A JOSÉ ADEL INO	UPA SUL	UPA LESTE	UPA JACI PARANÁ	UNIÃO BANDEIRA NTE	SAMU	M.M. MÃE ESPERANÇ A	PEDIDO MÍNIMO (6 MESES)	TOTAL A REGISTRAR (12 MESES)
01	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	50	24	15	20	10	3	120	20	131	262
02	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA OXIGÊNIO. CONFECIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO	UND	50	12	40	20	10	3	240	20	198	395



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

	COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT.REGISTRO NA ANVISA.											
03	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA	UND	50	24	20	10	10	3	240	20	189	377
04	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES : CORPO EM LATÃO CROMADO COM TODA A CÂMARA DE ALTA PRESSÃO DE LATÃO, 4000PSI PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA , 1-1/2" MEDIDORES DE DIÂMETRO, VÁLVULA DE ALÍVIO INTERNA, FILTRO DE ENTRADA SINTERIZADO PARA MAIOR VIDA ÚTIL, CUMPRE COM AS NORMAS DA CGA, COM A ESCOLHA DA CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CORPO DE FUNDIÇÃO INTEGRADO DE GRANDES DIMENSÕES, MECANISMO DE PRESSÃO DO DIAFRAGMA, A PRESSÃO DE SAÍDA ESTÁVEL. REGISTRO NA ANVISA.	UND	50	12	5	5	10	3	240	20	173	345



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

05	VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. CORPO EM LATÃO CROMADO; MANÔMETRO PARA INDICAÇÃO DE PRESSÃO DA REDE DE GASES; BOTÃO DE REGULAGEM. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: PRESSÃO DE ENTRADA: MÁXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSÃO DO MANÔMETRO: 0 À 11 KGF/CM; CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA: NORMAS ABNT; PRESSÃO DE SAÍDA: 0 À 7 KGF/CM ² (BAR) REGULÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA.	UND	50	12	5	5	10	3	240	20	173	345
06	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXÔMETRO, PARA AR COMPRIMIDO. CONFECIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSÃO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	50	12	5	5	10	3	240	20	173	345
07	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE O2 SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM	UND	50	12	4	5	10	3	240	20	172	344



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

	VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.											
08	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. FABRICADA EM LATÃO CROMADO, COM 01 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM ²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM ²), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PRECISÃO NO CONTROLE DA PRESSÃO DE SAÍDA DO GÁS. POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA.	UND	50	6	3	0	10	3	240	20	166	332
09	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NÍQUEL EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.	UND	80	12	20	20	10	3	240	20	203	405
10	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR AMARELA) PARA	UND	80	12	20	20	10	3	240	20	203	405



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

	AR COMPRIMIDO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NIPLES EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA.											
11	UMIDIFICADOR PARA USO EM REDE DE OXIGÊNIO. TAMPA EM NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO; FRASCO PLÁSTICO C/ 250ML; TUBO COM BORBULHADOR QUE PERMITE A CIRCULAÇÃO DAS PARTÍCULAS; CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA METÁLICA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, REGISTRO NA ANVISA.	UND	60	36	30	50	20	6	240	50	246	492
12	ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO. TRANSFORMA A PRESSÃO POSITIVA EM NEGATIVA GERANDO VÁCUO. FRASCO EM VIDRO E TAMPA INJETADA EM NYLON COM INSERTO DE METAL, BOTÃO DE CONTROLE DO FLUXO DE ASPIRAÇÃO E BICO DE SUCÇÃO. FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL. CONEXÃO PADRÃO ABNT NBR 11906. REGISTRO NA	UND	30	12	5	50	10	3	72	10	96	192



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

	ANVISA, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA. ACOMPANHA TUBO EXTENSOR PARA ASPIRAÇÃO EM SILICONE TAMANHO 1M.											
13	TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO 6X10MM ROLO C/15 METROS. NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA.	ROLO	0	2	2	20	1	1	240	24	145	290
14	TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. TAMANHOS 203. POSSUI 15 M DE COMPRIMENTO. NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA.	ROLO	10	2	2	20	1	1	240	0	138	276
15	FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.	UND	50	24	40	20	15	5	240	30	212	424
16	FLUXÔMETRO DE AR COMPRIMIDO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO	UND	50	24	40	5	10	5	240	30	202	404



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

	DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM AÇO INÓX, BOTÃO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FÁCIL MANUTENÇÃO, SISTEMA DE VEDAÇÃO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAÍDA CONFORME PADRÃO ABNT.											
17	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 10 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS ENTREGA.	UND	0	1	1	1	2	1	48	2	28	56
18	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDROS. PARA CILINDROS DE 1 M³ ESTRUTURA E BASE DE TUBOS E CHAPAS DE FERRO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, SOBRE RODÍZIOS MACIÇOS. PRODUTO ISENTO DO REGISTRO ANVISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES APÓS	UND	10	1	1	1	3	2	48	0	33	66



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE GESTÃO, ACOMPANHAMENTO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 0013/2024/DIGEAS/DA/SEMUSA

ENTREGA.												
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 4134997E
Proc 00600-00038903/2023-90-e

Exercicio: 2023
Data: 17.04.2023
Numero: 000870
Subempenho:0000

Credor: 15033 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 15.335.703/0001-48
Endereco: RUA DOM PEDRO II 1083 CENTRO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 487
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00326

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP Nº 33/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00009500/2023-33

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.400.000,00 2.629.699,49 12.334,56 2.617.364,93
Valor por Extenso: doze mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e ****
seis centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	36,00	UND	TOMADA DUPLA COM VALVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGENIO. CORPO EM ALUMINIO INJETADO E PINTURA ELETROSTATICA; NIQUEL EM LATAO CROMADO, AS CONEXOES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECIFICA DE CADA GAS CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA: OXIGEL.	64,36	2.316,96
002	24,00	UND	TUBO DE SILICONE OXIGENIO 6X10MM ROLO C/15 METROS. NAO ESTERIL; USO UNICO, DESCARTAVEL; VALIDADE INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA. MARCA: MEDICONE.	286,70	6.880,80
003	24,00	ROL	TUBO DE LATEX CONFECCIONADO EM LATEX NATURAL. TAMANHOS 203. POSSUI 15 M DE COMPRIMENTO. NAO ESTERIL. REGISTRO ANVISA. MARCA: TARGA MEDICAL LEMGRUBER.	130,70	3.136,80
Total Geral ...					12.334,56

Responsavel pela Emissao Ordenador da Despesa



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 17/04/2023, 21:52:14



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 17/04/2023, 14:08:45



Assinado por **Vinícius Bentes De Carvalho** - Estagiário - Em: 17/04/2023, 13:49:39

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 4134997E
Proc 00600-00038903/2023-90-e

Exercicio: 2023
Data: 17.04.2023
Numero: 000869
Subempenho: 0000

Credor: 24123 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI CGC/CPF: 26.527.362/0001-29
Endereco: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS Cidade: BARUERI UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 487
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00326

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP Nº 33/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00009500/2023-33

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.400.000,00 2.636.046,68 18.681,75 2.617.364,93
Valor por Extenso: dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e *****
cinco centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	9,00	UND	REGULADOR DE PRESSAO DUPLO ESTAGIO PARA CILINDROS DE OXIGENIO. ESPECIFICACOES: CORPO EM LATAO CROMADO COM TODA A CAMARA DE ALTA PRESSAO DE LATAO, 4000PSI PRESSAO MAXIMA DE ENTRADA , 1-1/2" MEDIDORES DE DIAMETRO, VALVULA DE ALIVIO INTERNA, FILTRO DE ENTRADA SINTERIZADO PARA MAIOR VIDA UTIL, CUMPRE COM AS NORMAS DA CGA, COM A ESCOLHA DA CONEXAO DE ENTRADA E SAIDA, CORPO DE FUNDICAO INTEGRADO DE GRANDES DIMENSOES, MECANISMO DE PRESSAO DO DIAFRAGMA, A PRESSAO DE SAIDA ESTAVEL. REGISTRO NA ANVISA. MARCA: UNITEC.	666,66	5.999,94
002	30,00	UND	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO SEM FLUXOMETRO. SAIDA PADRAO COM VALVULA DE SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA: IFAB.	225,00	6.750,00

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 4134997E
Proc 00600-00038903/2023-90-e

Exercicio: 2023
Data: 17.04.2023
Numero: 000869
Subempenho: 0000

Credor: 24123 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI CGC/CPF: 26.527.362/0001-29
Endereco: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS Cidade: BARUERI UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 487
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00326

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP Nº 33/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00009500/2023-33

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.400.000,00 2.636.046,68 18.681,75 2.617.364,93
Valor por Extenso: dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e *****
cinco centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
003	9,00	UND	REGULADOR DE PRESSAO DUPLO ESTAGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. FABRICADA EM LATAO CROMADO, COM 01 MANOMETRO DE ALTA PRESSAO (0-300 KGF/CM ²) E 01 MANOMETRO DE BAIXA PRESSAO (0-10 KGF/CM ²), AMBOS PINTADOS NA COR DO GAS, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PRECISAO NO CONTROLE DA PRESSAO DE SAIDA DO GAS. POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VALVULA DE SEGURANCA. REGISTRO NA ANVISA. MARCA: UNITEC.	659,09	5.931,81

Total Geral ... 18.681,75

Responsavel pela Emissao Ordenador da Despesa



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 17/04/2023, 21:52:55



Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 17/04/2023, 14:08:45



Assinado por **Vinícius Bentes De Carvalho** - Estagiário - Em: 17/04/2023, 13:49:39

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 4134997E
Proc 00600-00038903/2023-90-e

Exercicio: 2023
Data: 17.04.2023
Numero: 000868
Subempenho:0000

Credor: 22925 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA CGC/CPF: 34.680.592/0001-51
Endereco: RODOVIA DOS MINEIROS GRANDE ALMI Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 487
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00326

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP Nº 033/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00009500/2023-33

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.400.000,00 2.662.359,65 44.994,72 2.617.364,93
Valor por Extenso: quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e s
etenta e dois centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	48,00	UND	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGENIO. CORPO EM LATAO CROMADO; MANOMETRO PARA INDICACAO DE PRESSAO DA REDE DE GASES; BOTAO DE REGULAGEM. ESPECIFICACOES TECNICAS: PRESSAO DE ENTRADA: MAXIMO DE 75KGF/CM² (BAR); ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 11 KGF/CM; CONEXAO DE ENTRADA E SAIDA: NORMAS ABNT; PRESSAO DE SAIDA: 0 A 7 KGF/CM² (BAR) REGULAVEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA. MARCA: JG MORIYA.	142,33	6.831,84
002	42,00	UND	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO, SEM FLUXOMETRO, PARA OXIGENIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAIDE PADRAO COM VALVULA DE SEGURANCA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 4134997E
Proc 00600-00038903/2023-90-e

Exercicio: 2023
Data: 17.04.2023
Numero: 000868
Subempenho:0000

Credor: 22925 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA CGC/CPF: 34.680.592/0001-51
Endereco: RODOVIA DOS MINEIROS GRANDE ALMI Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 487
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00326

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP Nº 033/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00009500/2023-33

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.400.000,00 2.662.359,65 44.994,72 2.617.364,93
Valor por Extenso: quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e s
etenta e dois centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
003	45,00	UND	CONFORME AS NORMAS DA ABNT.REGISTRO NA ANVISA. MARCA: JG MORIYA.	254,99	10.709,58
004	30,00	UND	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXOMETRO, PARA OXIGENIO. CONFECIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAIDE PADRAO COM VALVULA DE SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA: JG MORIYA.	295,94	13.317,30

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

e-DOC 4134997E
Proc 00600-00038903/2023-90-e

Exercicio: 2023
Data: 17.04.2023
Numero: 000868
Subempenho:0000

Credor: 22925 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA CGC/CPF: 34.680.592/0001-51
Endereco: RODOVIA DOS MINEIROS GRANDE ALMI Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 487
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00326

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: SRP Nº 033/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 00009500/2023-33

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.400.000,00 2.662.359,65 44.994,72 2.617.364,93
Valor por Extenso: quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e s
etenta e dois centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
005	105,00	UND	DE SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA: JG MORIYA.	287,45	8.623,50
			FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM ACO INOX, BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FACIL MANUTENCAO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAIDA CONFORME PADRAO ABNT. MARCA: JG MORIYA.	52,50	5.512,50

Total Geral ... 44.994,72

Responsavel pela Emissao Ordenador da Despesa



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 17/04/2023, 21:54:05




Assinado por **Jaqueline Rodrigues Benigno** - Gerente De Divissão - Em: 17/04/2023, 14:08:45



Assinado por **Vinícius Bentes De Carvalho** - Estagiário - Em: 17/04/2023, 13:49:39

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

Exercicio: 2022
Data: 28.09.2022
Numero: 002368
Subempenho:0000



Credor: 24123 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Endereco: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS
CGC/CPF: 26.527.362/0001-29
Cidade: BARUERI UF:SP

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferências Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00729


Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 071/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00474-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.939.380,00 352.032,99 18.681,75 333.351,24
Valor por Extensio: dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e *****
cinco centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	9,00	UND	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE OXIGÊNIO. ESPECIFICAÇÕES: CORPO EM LATÃO CROMADO COM TODA A CÂMARA DE ALTA PRESSÃO DE LATÃO, 4000PSI PRESSÃO MÁXIMA DE ENTRADA , 1-1/2? MEDIDORES DE DIÂMETRO, VÁLVULA DE ALÍVIO INTERNA, FILTRO DE ENTRADA SINTERIZADO PARA MAIOR VIDA ÚTIL, CUMPRE COM AS NORMAS DA CGA, COM A ESCOLHA DA CONEXÃO DE ENTRADA E SAÍDA, CORPO DE FUNDIÇÃO INTEGRADO DE GRANDES DIMENSÕES, MECANISMO DE PRESSÃO DO DIAFRAGMA, A PRESSÃO DE SAÍDA ESTÁVEL. REGISTRO NA ANVISA. MARCA:UNITEC.	666,66	5.999,94
002	30,00	UND	VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE AR COMPRIMIDO SEM FLUXÔMETRO. SAÍDA PADRÃO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA:IFAB.	225,00	6.750,00

Luella

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45



Exercicio: 2022
Data: 28.09.2022
Numero: 002368
Subempenho:0000

Credor: 24123 ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Endereco: EST DOUTOR CICERO BORGES DE MORAIS
Cidade: BARUERI UF:SP
CGC/CPF: 26.527.362/0001-29

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferências Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00729

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 071/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00474-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.939.380,00 352.032,99 18.681,75 333.351,24
Valor por Extensio: dezoito mil seiscentos e oitenta e um reais e setenta e *****
cinco centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
003	9,00	UND	REGULADOR DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO PARA CILINDROS DE AR COMPRIMIDO. FABRICADA EM LATÃO CROMADO, COM 01 MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO (0-300 KGF/CM²) E 01 MANÔMETRO DE BAIXA PRESSÃO (0-10 KGF/CM²), AMBOS PINTADOS NA COR DO GÁS, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PRECISÃO NO CONTROLE DA PRESSÃO DE SAÍDA DO GÁS. POSSUI ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTERIZADO E VÁLVULA DE SEGURANÇA. REGISTRO NA ANVISA. MARCA:UNITEC.	659,09	5.931,81

Total Geral ... 18.681,75

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

Shirlene Rêgo
Shirlene M. S. Rêgo
Matricula: 188195

Jaqueline
Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/I de 03/12/2021

Eliana Pasini
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45



Exercicio: 2022
Data: 28.09.2022
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 22925 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA CGC/CPF: 34.680.592/0001-51
Endereco: RODOVIA DOS MINEIROS GRANDE ALMI Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00729

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 071/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00474-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.939.380,00 378.345,96 44.994,72 333.351,24
Valor por Extenso: quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e s
etenta e dois centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	48,00	UND	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGENIO. CORPO EM LATAO CROMADO; MANOMETRO PARA INDICACAO DE PRESSAO DA REDE DE GASES; BOTAO DE REGULAGEM. ESPECIFICACOES TECNICAS: PRESSAO DE ENTRADA: MAXIMO DE 75KGF/CM ² (BAR); ESCALA DE PRESSAO DO MANOMETRO: 0 A 11 KGF/CM; CONEXAO DE ENTRADA E SAIDA: NORMAS ABNT; PRESSAO DE SAIDA: 0 A 7 KGF/CM ² (BAR) REGULAVEL. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APOS ENTREGA, REGISTRO NA ANVISA. MARCA:JG MORIYA.	142,33	6.831,84
002	42,00	UND	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO, SEM FLUXOMETRO, PARA OXIGENIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAIDE PADRAO COM VALVULA DE SEGURANCA		

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45

SEMUSA
Proc. 39
Fls. Nº 39
Assinatura
Taviane

Exercicio: 2022
Data: 28.09.2022
Numero: 002369
Subempenho: 0000

Credor: 22925 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA
Endereco: RODOVIA DOS MINEIROS GRANDE ALMI Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR
CGC/CPF: 34.680.592/0001-51


Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00729

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 071/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00474-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.939.380,00 378.345,96 44.994,72 333.351,24
Valor por Extenso: quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e s
etenta e dois centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
003	45,00	UND	CONFORME AS NORMAS DA ABNT.REGISTRO NA ANVISA. MARCA:JG MORIYA. VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXOMETRO, PARA OXIGENIO. CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAIDE PADRAO COM VALVULA DE SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA:JG MORIYA.	254,99	10.709,58
004	30,00	UND	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO, COM FLUXOMETRO, PARA AR COMPRIMIDO. CONFECIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANOMETRO DE ALTA PRESSAO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM, PRESSAO FIXA DE 3,5 KG/CM E ROSCA DE SAIDA PADRAO COM VALVULA	295,94	13.317,30

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saude
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45



Exercicio: 2022
Data: 28.09.2022
Numero: 002369
Subempenho:0000

Credor: 22925 BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITA
Endereco: RODOVIA DOS MINEIROS GRANDE ALMI Cidade: ALMIRANTE TAMANDARE UF:PR

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Funcional: 1030203292.669 Manutencao das Unidades de Saude de Medi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferencias Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00729

Tipo de Credito: Orcamentario Licitacao: PE 071/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preco/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00474-00/2022

---Valor orçado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.939.380,00 378.345,96 44.994,72 333.351,24
Valor por Extenso: quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e s
etenta e dois centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
			DE SEGURANCA CONFORME AS NORMAS DA ABNT. REGISTRO NA ANVISA. MARCA:JG MORIYA.	287,45	8.623,50
005	105,00	UND	FLUXOMETRO DE OXIGENIO PARA REDE CANALIZADA C/CORPO DE METAL ANODIZADO, BILHA EXTERNA E INTERNA EM POLICARBONATO, ESCALA DE 0 A 15 LITROS POR MINUTO, ESFERA EM ACO INOX, BOTAO DE CONTROLE DE FLUXO PERMITINDO FACIL MANUTENCAO, SISTEMA DE VEDACAO TIPO AGULHA EVITANDO VAZAMENTOS E ROSCAS DE ENTRADA/SAIDA CONFORME PADRAO ABNT. MARCA: JG MORIYA	52,50	5.512,50

Total Geral ... 44.994,72

Responsavel pela Emissao


Taciame Nery
Taciame de Andrade Nery
CPF. 010.155.132-04

Ordenador da Despesa

Jaqueline
Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisao de Contabilidade
Dec. nº 7.957/1 de 03/12/2021

Socyanis
Socyanis Gomes da Cunha
Gerente da Divisao de Conciliacao de Contas Bancarias e Tesouraria
Decreto nº 8.643/1

Estado de Rondonia
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
UG:0004 Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Pca. Pe. Joao Nicoletti, 826
CGC 05.903.125/0001-45



Exercicio: 2022
Data: 28.09.2022
Numero: 002370
Subempenho:0000

Credor: 15033 IMPOL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA CGC/CPF: 15.335.703/0001-48
Endereco: RUA DOM PEDRO II 1083 CENTRO Cidade: PORTO VELHO UF:RO

Orgao: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA Conta: 838
Unidade: 0831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 1030203292.669 Manutenção das Unidades de Saúde de Médi
Elemento: 3390300000 MATERIAL DE CONSUMO
339030040000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte: 16.00 Transferências Fundo a Fundo d Nr. Reserva Saldo 00729

Tipo de Credito: Orçamentário Licitacao: PE 071/2022
Tipo de Empenho: Global Modalidade: Registro de Preço/Pre
Categ. Empenho: Comum Processo: 08.00474-00/2022

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior-- -Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
8.939.380,00 345.685,80 12.334,56 333.351,24
Valor por Extenso: doze mil trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e ****
seis centavos*****

Item	Qtde	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
001	36,00	UNDA	TOMADA DUPLA COM VÁLVULA DE IMPACTO (COR VERDE) PARA OXIGÊNIO. CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO E PINTURA ELETROSTÁTICA; NÍQUEL EM LATÃO CROMADO, AS CONEXÕES OBEDECEM AS NORMAS DA ABNT; BORBOLETA CONFECCIONADA EM NYLON, NA COR ESPECÍFICA DE CADA GÁS CONFORME AS NORMAS DA ABNT.		
002	24,00	UNDA	REGISTRO NA ANVISA. MARCA:OXIGEL. TUBO DE SILICONE OXIGÊNIO 6X10MM ROLO C/15 METROS. NÃO ESTÉRIL; USO ÚNICO, DESCARTÁVEL; VALIDADE INDETERMINADA; REGISTRO ANVISA. MARCA:MEDICONE.	64,36	2.316,96
003	24,00	UNDA	TUBO DE LÁTEX CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL. TAMANHOS 203. POSSUI 15 M DE COMPRIMENTO. NÃO ESTÉRIL. REGISTRO ANVISA. MARCA:TARGA MEDICAL LEMGRUBER.	286,70	6.880,80
				130,70	3.136,80
Total Geral ...					12.334,56

Responsavel pela Emissao

Ordenador da Despesa

Shirlene M. Souza Rego
Shirlene M. S. Régio
Matrícula: 188195

Jaqueline
Jaqueline Rodrigues Benigno
Gerente da Divisão de Contabilidade
Dec. nº 7.957/1 de 03/12/2021

Eliana Pasini
Eliana Pasini
Secretaria Municipal de Saúde



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	VÁLVULA - 1
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	389770 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL COMPONENTES MANÔMETRO E FLUXOMETRO TIPO ROSCA PARA OXIGÊNIO
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 17/05/2023 até 17/05/2023
Estado:	BA
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 297,40

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL COMPONENTES MANÔMETRO E FLUXOMETRO TIPO ROSCA PARA OXIGÊNIO UASG: 983421 - Ano: 2023 - Procedimento: 12 - Item: 5 - Catmat: 389770	UNIDADE	R\$ 297,40	1	R\$ 297,40
Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.068.320/0001-32				
Cálculo: Média		R\$ 297,40	1	R\$ 297,40

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 24/05/2023 até 24/05/2023
Cálculo escolhido:	Média

Chat

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 275,20

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 987635 - Ano: 2023 - Procedimento: 28 - Item: 1 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 275,20	1	R\$ 275,20
Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA CNPJ: 26.984.213/0001-99				
Cálculo: Média		R\$ 275,20	1	R\$ 275,20

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	151020 - REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 30/05/2023 até 30/05/2023
Estado:	SC
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 234,00

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME UASG: 988039 - Ano: 2023 - Procedimento: 65 - Item: 12 - Catmat: 151020	UNIDADE	R\$ 234,00	1	R\$ 234,00
Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTA - EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 UF: PR				
Cálculo: Média		R\$ 234,00	1	R\$ 234,00

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS, TIPO FECHAMENTO MANUAL COMPONENTES MANÔMETRO E FLUXOMETRO TIPO ROSCA PARA OXIGÊNIO	UNIDADE	Média	R\$ 297,40	1	R\$ 297,40
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	UNIDADE	Média	R\$ 275,20	1	R\$ 275,20
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME	UNIDADE	Média	R\$ 234,00	1	R\$ 234,00
Preço global				3	R\$ 806,60



<https://www.cotacaozenite.com.br>

VÁLVULA - 1



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	VÁLVULA - 2
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 17/04/2023 até 10/05/2023
Estado:	BA, MG
Cálculo escolhido:	Média
Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**	
<p>Média R\$ 326,86</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 453288 - Ano: 2023 - Procedimento: 2 - Item: 152 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 363,72	1	R\$ 363,72
Fornecedor: BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI CNPJ: 15.229.287/0001-01				
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 153030 - Ano: 2023 - Procedimento: 6 - Item: 21 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 290,00	1	R\$ 290,00
Fornecedor: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 29.926.189/0001-20				
Cálculo: Média		R\$ 326,86	1	R\$ 326,86

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	UNIDADE	Média	R\$ 326,86	1	R\$ 326,86
Preço global				1	R\$ 326,86

Chat



<https://www.cotacaozenite.com.br>

VÁLVULA - 2



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	VÁLVULA - 3
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 05/05/2023 até 05/05/2023
Estado:	RS
Cálculo escolhido:	Média
<p>Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**</p> <p>Média R\$ 399,00</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 155901 - Ano: 2023 - Procedimento: 12 - Item: 10 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 399,00	1	R\$ 399,00
Fornecedor: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. CNPJ: 31.085.156/0001-46				
Cálculo: Média		R\$ 399,00	1	R\$ 399,00

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	150368 - VÁLVULA, VÁLVULA NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 26/05/2023 até 26/05/2023
Cálculo escolhido:	Média

Chat

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 236,45

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA, VÁLVULA NOME UASG: 927761 - Ano: 2023 - Procedimento: 61 - Item: 6 - Catmat: 150368	UNIDADE	R\$ 236,45	1	R\$ 236,45
Fornecedor: LIFETEC COMERCIO, MANUTENCAO E LOCACAO DE MATERIAL MEDICO LTDA - ME CNPJ: 10.454.996/0001-69				
Cálculo: Média		R\$ 236,45	1	R\$ 236,45

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - MATERIAL GASOTERAPIA
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 28/04/2023 até 28/04/2023
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 300,20

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
MATERIAL GASOTERAPIA UASG: 984165 - Ano: 2023 - Procedimento: 54 - Item: 9 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 300,20	1	R\$ 300,20
Fornecedor: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE CNPJ: 13.644.713/0001-30				
Cálculo: Média		R\$ 300,20	1	R\$ 300,20

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	UNIDADE	Média	R\$ 399,00	1	R\$ 399,00
VÁLVULA, VÁLVULA NOME	UNIDADE	Média	R\$ 236,45	1	R\$ 236,45
MATERIAL GASOTERAPIA	UNIDADE	Média	R\$ 300,20	1	R\$ 300,20
Preço global				3	R\$ 935,65





RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	REGULADOR DE PRESSÃO - 4
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	151020 - REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 11/05/2023 até 12/05/2023
Estado:	MS, RJ
Cálculo escolhido:	Média
<p>Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**</p> <p>Média</p> <p>R\$ 754,00</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME UASG: 160134 - Ano: 2023 - Procedimento: 2 - Item: 7 - Catmat: 151020	UNIDADE	R\$ 810,00	1	R\$ 810,00
Fornecedor: BELLSUB COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOSLTDA - EPP CNPJ: 04.002.498/0001-82 UF: SP				
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME UASG: 786800 - Ano: 2023 - Procedimento: 2 - Item: 268 - Catmat: 151020	UNIDADE	R\$ 698,00	1	R\$ 698,00
Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 UF: SP				
Cálculo: Média		R\$ 754,00	1	R\$ 754,00

PREÇO GLOBAL

Chat

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME	UNIDADE	Média	R\$ 754,00	1	R\$ 754,00
Preço global				1	R\$ 754,00



<https://www.cotacaozenite.com.br>

REGULADOR DE PRESSÃO - 4



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	REGULADOR DE PRESSÃO - 5
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	454894 - VÁLVULA, TIPO REGULADORA DE PRESSÃO APLICAÇÃO REDE DE AR COMPRIMIDO PRESSÃO 0,5 A 12 PSIG CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANÔMETRO; CONEXÃO G1/8,
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 01/06/2023 até 01/06/2023
Estado:	PR
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 292,90

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA, TIPO REGULADORA DE PRESSÃO APLICAÇÃO REDE DE AR COMPRIMIDO PRESSÃO 0,5 A 12 PSIG CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANÔMETRO; CONEXÃO G1/8, UASG: 454524 - Ano: 2023 - Procedimento: 43 - Item: 5 - Catmat: 454894	UNIDADE	R\$ 292,90	1	R\$ 292,90
Fornecedor:	DELTA LIFE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME			
CNPJ:	19.316.524/0001-14			
Cálculo: Média		R\$ 292,90	1	R\$ 292,90

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	150368 - VÁLVULA, VÁLVULA NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 01/06/2023 até 01/06/2023
Estado:	RJ
Cálculo escolhido:	Média



Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**

Média
R\$ 226,125

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA, VÁLVULA NOME UASG: 791010 - Ano: 2023 - Procedimento: 23 - Item: 56 - Catmat: 150368	UNIDADE	R\$ 197,00	1	R\$ 197,00
Fornecedor: SETMAR SERVICIO E COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 13.094.126/0001-14 UF: RJ				
VÁLVULA, VÁLVULA NOME UASG: 791010 - Ano: 2023 - Procedimento: 23 - Item: 39 - Catmat: 150368	UNIDADE	R\$ 255,25	1	R\$ 255,25
Fornecedor: SETMAR SERVICIO E COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 13.094.126/0001-14 UF: RJ				
Cálculo: Média		R\$ 226,125	1	R\$ 226,125

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
VÁLVULA, TIPO REGULADORA DE PRESSÃO APLICAÇÃO REDE DE AR COMPRIMIDO PRESSÃO 0,5 A 12 PSIG CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MANÔMETRO; CONEXÃO G1/8,	UNIDADE	Média	R\$ 292,90	1	R\$ 292,90
VÁLVULA, VÁLVULA NOME	UNIDADE	Média	R\$ 226,125	1	R\$ 226,125
Preço global				2	R\$ 519,025


<https://www.cotacaozenite.com.br>

REGULADOR DE PRESSÃO - 5



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	VALVULA - 6
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 17/04/2023 até 27/06/2023
Estado:	BA
Cálculo escolhido:	Média
Cálculo realizado com preços praticados em 3 licitações**	
<p>Média</p> <p>R\$ 328,29</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 987635 - Ano: 2023 - Procedimento: 28 - Item: 1 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 275,20	1	R\$ 275,20
Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA CNPJ: 26.984.213/0001-99				
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 453288 - Ano: 2023 - Procedimento: 2 - Item: 152 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 363,72	1	R\$ 363,72
Fornecedor: BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - EIRELI CNPJ: 15.229.287/0001-01				
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 987459 - Ano: 2023 - Procedimento: 54 - Item: 7 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 345,95	1	R\$ 345,95
Fornecedor: NOVO FORNECEDOR COMPRASNET.COM CNPJ: 84.988.237/0001-12				
Cálculo: Média		R\$ 328,29	1	R\$ 328,29

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Chat
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	UNIDADE	Média	R\$ 328,29	1	R\$ 328,29

Preço global	Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	R\$	Total
							328,29



<https://www.cotacaozenite.com.br>

VALVULA - 6



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	VALVULA - 7
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 24/05/2023 até 24/05/2023
Cálculo escolhido:	Média
<p>Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**</p> <p>Média</p> <p>R\$ 275,20</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS UASG: 987635 - Ano: 2023 - Procedimento: 28 - Item: 1 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 275,20	1	R\$ 275,20
Fornecedor: R.A. MARTINS - DISTRIBUIDORA CNPJ: 26.984.213/0001-99				
Cálculo: Média		R\$ 275,20	1	R\$ 275,20

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	151020 - REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 13/03/2023 até 30/05/2023
Estado:	SC
Cálculo escolhido:	Média

Chat

Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**

Média
R\$ 256,125

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME UASG: 988039 - Ano: 2023 - Procedimento: 65 - Item: 12 - Catmat: 151020	UNIDADE	R\$ 234,00	1	R\$ 234,00
Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTA - EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 UF: PR				
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME UASG: 987921 - Ano: 2023 - Procedimento: 15 - Item: 5 - Catmat: 151020	UNIDADE	R\$ 278,25	1	R\$ 278,25
Fornecedor: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE CNPJ: 13.644.713/0001-30				
Cálculo: Média		R\$ 256,125	1	R\$ 256,125

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
VÁLVULA REGULADORA CILINDRO GÁS	UNIDADE	Média	R\$ 275,20	1	R\$ 275,20
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME	UNIDADE	Média	R\$ 256,125	1	R\$ 256,125
Preço global				2	R\$ 531,325


<https://www.cotacaozenite.com.br>

VALVULA - 7



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	VALVULA - 8
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	151020 - REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 11/05/2023 até 11/05/2023
Estado:	MS
Cálculo escolhido:	Média
<p>Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**</p> <p>Média</p> <p>R\$ 698,00</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME UASG: 786800 - Ano: 2023 - Procedimento: 2 - Item: 268 - Catmat: 151020	UNIDADE	R\$ 698,00	1	R\$ 698,00
Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 UF: SP				
Cálculo: Média		R\$ 698,00	1	R\$ 698,00

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	150368 - VÁLVULA, VÁLVULA NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 01/06/2023 até 01/06/2023
Estado:	RJ
Cálculo escolhido:	Média

Chat

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 754,81

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
VÁLVULA, VÁLVULA NOME UASG: 791010 - Ano: 2023 - Procedimento: 23 - Item: 68 - Catmat: 150368	UNIDADE	R\$ 754,81	1	R\$ 754,81
Fornecedor: SETMAR SERVICO E COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 13.094.126/0001-14 UF: RJ				
Cálculo: Média		R\$ 754,81	1	R\$ 754,81

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
REGULADOR PRESSÃO, REGULADOR PRESSÃO NOME	UNIDADE	Média	R\$ 698,00	1	R\$ 698,00
VÁLVULA, VÁLVULA NOME	UNIDADE	Média	R\$ 754,81	1	R\$ 754,81
Preço global				2	R\$ 1.452,81


<https://www.cotacaozenite.com.br>

VALVULA - 8



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	TOMADA - 9
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	280999 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA EM LATÃ
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 20/03/2023 até 14/06/2023
Estado:	PE
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**

Média
R\$ 74,365

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA EM LATÃ UASG: 160200 - Ano: 2023 - Procedimento: 1 - Item: 46 - Catmat: 280999	UNIDADE	R\$ 89,73	1	R\$ 89,73
Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 UF: SP				
TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA EM LATÃ UASG: 155022 - Ano: 2023 - Procedimento: 13 - Item: 3 - Catmat: 280999	UNIDADE	R\$ 59,00	1	R\$ 59,00

Chat

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
Fornecedor: BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 34.680.592/0001-51				
Cálculo: Média		R\$ 74,365	1	R\$ 74,365

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL C	UNIDADE	Média	R\$ 74,365	1	R\$ 74,365
Preço global				1	R\$ 74,365



<https://www.cotacaozenite.com.br>

TOMADA - 9



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	TOMADA - 10
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	280999 - TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA EM LATÃ
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 14/06/2023 até 14/06/2023
Estado:	PE
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**

Média
R\$ 98,765

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA EM LATÃ UASG: 160200 - Ano: 2023 - Procedimento: 1 - Item: 46 - Catmat: 280999	UNIDADE	R\$ 89,73	1	R\$ 89,73
Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA - EPP CNPJ: 14.968.227/0001-30 UF: SP				
TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORCA CONEXÃO DE ENTRADA COM ROSCA INTERNA EM LATÃ UASG: 160200 - Ano: 2023 - Procedimento: 1 - Item: 47 - Catmat: 280999	UNIDADE	R\$ 107,80	1	R\$ 107,80

Chat

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
Fornecedor: CLEIDE APARECIDA DOS SANTOS FRANGA MIRANDA - EPP CNPJ: 18.707.234/0001-39				
Cálculo: Média		R\$ 98,765	1	R\$ 98,765

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
TOMADA GÁS/AR, MATERIAL CORPO LATÃO CROMADO / ALUMÍNIO POLIDO MATERIAL CONEXÃO LATÃO CROMADO TIPO DUPLA TIPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, MEDIANTE RETENÇÃO SIMPLES, PERMITINDO APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL C	UNIDADE	Média	R\$ 98,765	1	R\$ 98,765
Preço global				1	R\$ 98,765



<https://www.cotacaozenite.com.br>

TOMADA - 10



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	UMIDIFICADOR
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	435413 - MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR SAÍDA P/ OXIGÊNIO TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS VOLUME CERCA DE 250 ML CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONECTOR METAL C/ROSCA ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 09/03/2023 até 17/05/2023
Estado:	BA
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**

Média
R\$ 14,90

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR SAÍDA P/ OXIGÊNIO TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS VOLUME CERCA DE 250 ML CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONECTOR METAL C/ROSCA ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL UASG: 983421 - Ano: 2023 - Procedimento: 12 - Item: 7 - Catmat: 435413	UNIDADE	R\$ 18,40	1	R\$ 18,40
Fornecedor: ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.068.320/0001-32				
MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR SAÍDA P/ OXIGÊNIO TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS VOLUME CERCA DE 250 ML CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONECTOR METAL C/ROSCA ESTERILIDADE* ESTERILIZÁVEL UASG: 987489 - Ano: 2023 - Procedimento: 10 - Item: 109 - Catmat: 435413	UNIDADE	R\$ 11,40	1	R\$ 11,40
Fornecedor: AMARILDO BASEGGIO & CIA LTDA - ME CNPJ: 82.291.311/0001-11				
Cálculo: Média		R\$ 14,90	1	R\$ 14,90

Chat

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
MATERIAL GASOTERAPIA, MODELO UMIDIFICADOR SAÍDA P/ OXIGÊNIO TIPO FRASCO FRASCO PLÁSTICO GRADUADO, C/ TAMPAS VOLUME CERCA DE 250 ML CARACTERÍSTICA ADICIONAL CONECTOR METAL C/ROSCA ESTERILIDADE* ESTERILI	UNIDADE	Média	R\$ 14,90	1	R\$ 14,90
Preço global				1	R\$ 14,90



<https://www.cotacaozenite.com.br>

UMIDIFICADOR



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	ASPIRADOR
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	14/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	459169 - ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO CONEXÕES COM CONECTORES
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 07/02/2023 até 20/06/2023
Estado:	RJ, RS
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 3 licitações**

Média
R\$ 103,20

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO CONEXÕES COM CONECTORES UASG: 928118 - Ano: 2023 - Procedimento: 30 - Item: 1 - Catmat: 459169	UNIDADE	R\$ 96,60	1	R\$ 96,60
Fornecedor: CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ: 37.778.759/0001-00				
ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO CONEXÕES COM CONECTORES UASG: 155901 - Ano: 2023 - Procedimento: 12 - Item: 18 - Catmat: 459169	UNIDADE	R\$ 105,00	1	R\$ 105,00
Fornecedor: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE CNPJ: 13.644.713/0001-30				

Chat

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO CONEXÕES COM CONECTORES UASG: 250059 - Ano: 2022 - Procedimento: 127 - Item: 5 - Catmat: 459169	UNIDADE	R\$ 108,00	1	R\$ 108,00
Fornecedor: CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDELTDA - EPP CNPJ: 07.626.776/0001-60 UF: PR				
Cálculo: Média		R\$ 103,20	1	R\$ 103,20

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E	UNIDADE	Média	R\$ 103,20	1	R\$ 103,20
Preço global				1	R\$ 103,20



<https://www.cotacaozenite.com.br>

ASPIRADOR



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	TUBO DE SILICONE
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	15/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	435622 - PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 MANGUEIRA SILICONE COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ MOTOR PNEUMÁTICO
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 20/04/2023 até 20/04/2023
Estado:	SP
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 216,74

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 MANGUEIRA SILICONE COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ MOTOR PNEUMÁTICO UASG: 987091 - Ano: 2023 - Procedimento: 16 - Item: 341 - Catmat: 435622	UNIDADE	R\$ 216,74	1	R\$ 216,74
Fornecedor: CIRURGICA SANTA HELENA LTDA CNPJ: 43.496.995/0001-36				
Cálculo: Média		R\$ 216,74	1	R\$ 216,74

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - MANGUEIRA
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 29/06/2023 até 05/07/2023
Estado:	AC, AM
Cálculo escolhido:	Média

Chat

Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**

Média
R\$ 298,50

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
MANGUEIRA UASG: 160024 - Ano: 2023 - Procedimento: 3 - Item: 88 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 380,00	1	R\$ 380,00
Fornecedor: NOVO FORNECEDOR COMPRASNET.COM CNPJ: 17.956.680/0001-14				
MANGUEIRA UASG: 925461 - Ano: 2023 - Procedimento: 5 - Item: 48 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 217,00	1	R\$ 217,00
Fornecedor: D S LIBERATO LTDA. CNPJ: 24.627.814/0001-19				
Cálculo: Média		R\$ 298,50	1	R\$ 298,50

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
PEÇA EQUIPAMENTO MÉDICO, TIPO 1 MANGUEIRA SILICONE COMPATÍVEL COMPATÍVEL C/ MOTOR PNEUMÁTICO	UNIDADE	Média	R\$ 216,74	1	R\$ 216,74
MANGUEIRA	UNIDADE	Média	R\$ 298,50	1	R\$ 298,50
Preço global				2	R\$ 515,24


<https://www.cotacaozenite.com.br>

TUBO DE SILICONE

indavidas.com.br/loja/laboratorio/garotes-laboratorio/garrote-tubo-de-latex-tamanho-203-lemgruber-1-metro-comprimento/

Solicite um orçamento personalizado Há mais de 10 anos no mercado Acesse nosso BLOG

indavidas
produtos hospitalares

Pesquisar produtos

R\$0,00
0 itens

Categorias Do Produto Loja Laboratório Hospital Dental Equipamentos Ofertas De Aniversário

Início / Loja / Laboratório / Garrotes / Garrote Tubo de Latex Tamanho 203 (LEMGRUBER) - 1 Metro Comprimento

***Frete Grátis**

GARROTE TUBO DE LÁTEX TAMANHO 203 (LEMGRUBER) - 1 METRO COMPRIMENTO

R\$8,19

✚ R\$ 7,94 3% off no pix

Tubo de Látex

✓ 15 em estoque

- 1 + **COMPRAR**

Calcule o prazo e valor do frete

00000-000 **CALCULAR FRETE**

Frete grátis
*Para Sul e Sudeste (Apenas Capitais)
Confira as regras de frete grátis -> [clique aqui](#)

Devolução e reembolso garantido
7 dias para trocas e devoluções. Garantia de 30 dias diretamente em nossa loja

SKU: IND2863
Categorias: Garrotes, Garrotes

Compartilhar: f t p in s o

DESCRÇÃO INFORMAÇÃO ADICIONAL AVALIAÇÕES

Pesquisar

30°C Ensolarado 11:08
PTB2 15/08/2023

ortobig.com.br/produtos/tubo-de-latex-203---premium---1m-555

Contato | Sobre Nós | 48 98476-5005 | Cadastre-se | Login | Minha Conta | Meus Pedidos

Ortobig HOSPITALAR | (48) 3241-3331 | ortobig@ortobig.com.br

O que você procura? | Seu Carrinho: R\$0,00

Todos os Departamentos | Calçados | Sigestão DIA DOS PAIS | OFERTAS | Cuidado com os Pés | Cadeira de rodas e acessibilidade | Saúde e bem-estar | Ortopédicos | Fisioterapia e Finessa | Meias de compressão | Exercite-se, sem sair de casa! | Estética e Beleza | Aparelhos

Material de Consumo | Tubo de Látex e Silicone

Tubo De Látex 203 - Premium - 1m

Ref:555

Tubo De Latex 203 - 1M

Os Tubos de *Látex Lemgruber* são indicados para: Procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos. Os tubos de *látex* são utilizados principalmente como extensores de passagens para procedimentos de aspirações de fluidos; 100% *Látex*. Acondicionados em embalagens especialmente criadas para facilitar a sua armazenagem. Liso e não Estéril.

Por: R\$ 8,46
ou R\$ 8,90 em até 2x de R\$ 4,45 no cartão

Quantidade:

Subtotal: R\$ 8,46

Digite o CEP para calcular o valor do frete:

Pague com:

VISA | Mastercard | eto |

pix |

Pesquisar | 30°C Ensolarado | 11:07 | 15/08/2023



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	fluxômetro
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	15/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	459169 - ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO CONEXÕES COM CONECTORES
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 05/05/2023 até 05/05/2023
Estado:	RS
Cálculo escolhido:	Média

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 65,00

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E SISTEMA ANTITRANSBORDAMENTO CONEXÕES COM CONECTORES UASG: 155901 - Ano: 2023 - Procedimento: 12 - Item: 17 - Catmat: 459169	UNIDADE	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00
Fornecedor: ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE CNPJ: 13.644.713/0001-30				
Cálculo: Média		R\$ 65,00	1	R\$ 65,00

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	23205 - FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 05/05/2023 até 05/05/2023
Estado:	RS

Chat

Cálculo escolhido:	Média			
Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**				
Média R\$ 75,00				
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.				
Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME UASG: 155901 - Ano: 2023 - Procedimento: 12 - Item: 35 - Catmat: 23205	UNIDADE	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
Fornecedor:	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA			
CNPJ:	43.496.995/0001-36			
Cálculo: Média		R\$ 75,00	1	R\$ 75,00

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
ASPIRADOR PARA REDE DE GASES, APLICAÇÃO OXIGÊNIO TIPO VENTURI TIPO FRASCO FRASCO DE VIDRO GRADUADO VOLUME CERCA DE 500 ML TIPO USO ESTERILIZÁVEL COMPONENTES COM FLUXÔMETRO ADICIONAIS TAMPA DE ROSCA E	UNIDADE	Média	R\$ 65,00	1	R\$ 65,00
FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME	UNIDADE	Média	R\$ 75,00	1	R\$ 75,00
Preço global				2	R\$ 140,00



<https://www.cotacaozenite.com.br>

fluxômetro



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	fluxômetro
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	15/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	23205 - FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 30/03/2023 até 14/04/2023
Estado:	PA
Cálculo escolhido:	Média
Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**	
<p>Média R\$ 65,35</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME UASG: 926159 - Ano: 2023 - Procedimento: 6 - Item: 197 - Catmat: 23205	UNIDADE	R\$ 73,70	1	R\$ 73,70
Fornecedor: ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 21.581.445/0001-82				
FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME UASG: 160168 - Ano: 2022 - Procedimento: 11 - Item: 74 - Catmat: 23205	UNIDADE	R\$ 57,00	1	R\$ 57,00
Fornecedor: ONIX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOSLTDA - ME CNPJ: 09.376.051/0001-97 UF: RJ				
Cálculo: Média		R\$ 65,35	1	R\$ 65,35

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
FLUXÔMETRO, FLUXOMETRO NOME	UNIDADE	Média	R\$ 65,35	1	R\$ 65,35
Preço global				1	R\$ 65,35



<https://www.cotacaozenite.com.br>

fluxômetro



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	Carrinho
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	15/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	0 - CARRO TRANSPORTE MATERIAIS
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 29/06/2023 até 29/06/2023
Estado:	GO
Cálculo escolhido:	Média
<p>Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**</p> <p>Média R\$ 400,00</p> <p>** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.</p>	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
CARRO TRANSPORTE MATERIAIS UASG: 989403 - Ano: 2023 - Procedimento: 67 - Item: 15 - Catmat: 0	UNIDADE	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
Fornecedor: NOVO FORNECEDOR COMPRASNET.COM CNPJ: 28.790.815/0001-30				
Cálculo: Média		R\$ 400,00	1	R\$ 400,00

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	150383 - CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 25/05/2023 até 25/05/2023
Estado:	PA
Cálculo escolhido:	Média

Chat

Cálculo realizado com preços praticados em 1 licitação**

Média
R\$ 415,00

** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME UASG: 784700 - Ano: 2023 - Procedimento: 6 - Item: 7 - Catmat: 150383	UNIDADE	R\$ 415,00	1	R\$ 415,00
Fornecedor: OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI CNPJ: 33.583.026/0001-69				
Cálculo: Média		R\$ 415,00	1	R\$ 415,00

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME	UNIDADE	Média	R\$ 415,00	1	R\$ 415,00
CARRINHO TRANSPORTE MATERIAIS	UNIDADE	Média	R\$ 400,00	1	R\$ 400,00
Preço global				2	R\$ 815,00


<https://www.cotacaozenite.com.br>

Carrinho



RELATÓRIO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

Cotação:	Carrinho
Orgão/Entidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEMUSA FUNDO M DE SAUDE
UF:	RO
Nome responsável:	LUCAS ADRIANE MACIEL SANTOS
Data:	15/08/2023
Fonte de dados:	Compras Governamentais / Comprasnet

DETALHAMENTO

CRITÉRIOS DA PESQUISA / COTAÇÃO PERSONALIZADA

CATMAT:	150383 - CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE
Período:	de 25/05/2023 até 01/06/2023
Estado:	MA, PA
Cálculo escolhido:	Média
Cálculo realizado com preços praticados em 2 licitações**	
<p>Média R\$ 289,97</p>	
** Média é resultado da soma dos preços selecionados na pesquisa, que é dividida pelo número de ocorrências do conjunto.	

Resultados selecionados	Unidade de Fornecimento	Valor Unitário	Qtde	Preço Total
CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME UASG: 784700 - Ano: 2023 - Procedimento: 6 - Item: 6 - Catmat: 150383	UNIDADE	R\$ 250,94	1	R\$ 250,94
Fornecedor: REDNOV FERRAMENTAS LTDA. CNPJ: 45.769.285/0001-68				
CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME UASG: 980921 - Ano: 2023 - Procedimento: 69 - Item: 7 - Catmat: 150383	UNIDADE	R\$ 329,00	1	R\$ 329,00
Fornecedor: NOVO FORNECEDOR COMPRASNET.COM CNPJ: 18.023.458/0001-21				
Cálculo: Média		R\$ 289,97	1	R\$ 289,97

PREÇO GLOBAL

Objeto	Unidade de fornecimento	Cálculo	Valor Unitário	Quantidade	Total
CARRINHO TRANSPORTE, CARRINHO TRANSPORTE NOME	UNIDADE	Média	R\$ 289,97	1	R\$ 289,97
Preço global				1	R\$ Chat 289,97



<https://www.cotacaozenite.com.br>

Carrinho



Assinado por **Francisca Rodrigues Nery** - Diretora de Departamento - Em: 05/04/2024, 10:32:00



Assinado por **Carla Dominique Brambilla Watanabe** - Assistente Administrativo - Em: 05/04/2024, 09:47:42



Assinado por **Geison Felipe Costa Da Silva** - Gerente De Divisão De Gestão - Em: 05/04/2024, 09:45:48



Assinado por **Eliana Pasini** - Secretária Municipal da Saúde - Em: 05/04/2024, 09:41:01



Assinado por **Nicolle Da Silva Vieira** - Assessoria nível II - Em: 05/04/2024, 09:37:03