



PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>

ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03

2 mensagens

PREGÕES SML <pregoes.sml@gmail.com>
Para: da.semusa@portovelho.ro.gov.br

11 de março de 2025 às 11:52

Processo: 00600-00038903/2023-90

PE: 107/2024/SML/PVH

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS.

Bom dia,

Senhores Diretores,

Ao tempo que cumprimento, informo que o Pregão Eletrônico n. 107/2024/SML/PVH, encontra-se em análise da proposta e documentação de habilitação. Isto posto, encaminhamos o presente para solicitar à Vossa Senhoria, que promova análise acerca da aceitabilidade do produto ofertado na proposta de preços apresentada pelas Empresas abaixo relacionadas:

- CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ITEM: 2;
- Tecnomed Distribuidora de Produtos Farmacêuticos e Médicos-Hospitalares Ltda - ITEM 22.

Salientamos ainda que, caso a documentação não atenda os requisitos constantes no edital, que seja justificado com embasamento para que possamos citar na conclusão do julgamento das propostas, bem como, caso seja necessário algum documento complementar poderá ser solicitado a esta Equipe de Apoio.

Sem mais, permanecemos à disposição para outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Beatriz da Costa Filgueiras
Equipe de Apoio - SML**3 anexos****EMPRESA CRYSSIL.zip**
492K**EMPRESA TECNOMED.zip**
1271K**PE 107.2024 SRPP 060 - AQ. MAT. REDE DE GASES (VÁLVULA...) AMPLO E COTA.pdf**
1182K**Geison Felipe Costa e Silva** <geison.silva@portovelho.ro.gov.br>
Para: pregoes sml <pregoes.sml@gmail.com>

18 de março de 2025 às 11:34

Prezada,

Segue anexo.

De: "pregoes sml" <pregoes.sml@gmail.com>**Para:** "da semusa" <da.semusa@portovelho.ro.gov.br>**Enviadas:** Terça-feira, 11 de março de 2025 11:52:02**Assunto:** ANÁLISE TÉCNICA PE Nº 107/2024/SML/PVH - EQUIPE 03

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PARECER_TECNICO_Classificados_04_PE_107-2024_DELTECNOLOGIA_(1)_assinado.pdf

267K

À
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

Ref.: Análise das características técnicas dos produtos classificados em relação ao solicitado no Pregão Eletrônico nº 107/2024/SML/PVH

Para facilitar o entendimento, o parecer será feito de forma individual, por empresa, de acordo com classificação e com a justificativa para os casos de inconformidade.

Fornecedor: CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Item 02 - VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO

Da análise referente a válvula reguladora PROTEC modelo 5091, ofertada pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

Fornecedor: TECNOMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MÉDICOS-HOSPITALARES LTDA

Item 22 - ASPIRADOR TIPO VENTURI PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO.

Da análise referente ao aspirador tipo venturi PROTEC modelo STANDARD, ofertado pelo vencedor do referido item, podemos afirmar que o modelo apresenta características técnicas que atendem ao que foi solicitado para o item.

CNPJ: 18.816.867/0001-85

R. José Pereira Liberato, 987, sala 111 e 112 - São João, Itajaí - SC, 88303-401

Telefone: (47) 2033-7935 | E-mail: contato@deltecnologia.com.br

DA CONCLUSÃO:

Diante do exposto acima, a equipe técnica recomenda pela **classificação** dos itens 02 e 22.

Sendo o que tínhamos para o momento, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Itajaí, 14 de março de 2025.



Documento assinado digitalmente

MARIANA BORGES PILOT

Data: 14/03/2025 14:55:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mariana Borges
Engenheira Biomédica CREA SC 165386-0-SC
Gerente de Engenharia - Del Tecnologia